

Brandsicherheit

Brandverhütung in nicht
öffentlichen Parkings (über 600 m²)




Fluchtwege:



- ✓ müssen klar signalisiert sein
- ✓ müssen jederzeit frei zugänglich sein
- ✓ dürfen nie abgeschlossen sein

Was pro Parkplatz gestattet ist:



- ✓ ein Satz Pneus
- ✓ ein Schrank für Autozubehör:
 - brennbare Ausführung 0.5 m³ resp.
 - nichtbrennbarer Schrank 1 m³
- ✓ Sportgeräte

Was nicht gestattet ist:



- ✗ Reparieren von Motorfahrzeugen
- ✗ Nachfüllen von Treibstoff aus Kanistern
- ✗ Lagern von Flüssiggasflaschen
- ✗ Lagern von Treibstoffen
- ✗ Lagern von brennbaren Materialien
(Brennholz, Altpapier, Karton, Harassen, usw.)
- ✗ Abstellen von Abfallcontainern und Kehrriechsäcken